

平成29年8月28日

保護者各位

東京都立三鷹中等教育学校  
校長 藤野 泰郎

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	生物室	普通教室 (4-A)	第10 講義室	和室	化学室	基準値
7月18日(火) 7月29日(水)	ホルムアルデヒド	0	0	0	0	0	0.08ppm以下 であること
7月21日(金) 7月25日(火)	トルエン	0	0	0	0	0	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 であること

今後の対応

- 1 引き続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

< 問い合わせ先 >

東京都立三鷹中等教育学校  
経営企画室 伊藤  
電話 0422-46-4181